

N° échantillon: 20-063358
 Votre référence: AON 507 105768
 Info complémentaire : Réseau AOP
 Nature de l'échantillon: eau de distribution
 Prélevé le: 06/08/2020 à 07:15 Prélevé par: K.A.
 Type d'échantillonnage: échantillonnage hors accréditation - ponctuel
 Objectif ISO 19458: A (information client)
 Date de début des analyses: 06/08/2020

MICROBIOLOGIE

BACTÉRIES

	Résultat	
	<1 NPP/100	<1
chEscherichia coli	<1	
Entérocoques intestinaux	<1	
Germes revivifiables 36°C	<20	
Germes revivifiables 22°C	<1	
Aspect		propre
Couleur visuelle		incolore
Odeur		inodore

INDICATEURS

	Résultat
pH	7.6
Température (dosage pH)	19.2°C
Conductibilité électrique à 20°C	469µS/cm
Turbidité	<0.50FNU
Dureté carbonatée	19d°f
Dureté totale (calculée ISO14911)	26d°f

IONS

	Résultat	Unité
Chlorure dissous	7.8mg/l	
Nitrate dissous	28mg/l	
Sulfate	45 mg/l	
Sodium dissous	3.4mg/l	
Potassium dissous	<1.0mg/l	
Calcium dissous	95mg/l	
Magnésium dissous	3.5mg/l	