

N° échantillon: 20-063359
Votre référence: AON 507 105768
Info complémentaire : Réseau AOP
Nature de l'échantillon: eau de distribution
Prélevé le: 06/08/2020 à 07:22 Prélevé par: K.A.
Type d'échantillonnage: échantillonnage hors accréditation - ponctuel
Objectif ISO 19458: A (information client)
Date de début des analyses: 06/08/2020

MICROBIOLOGIE

BACTÉRIES

	Résultat	
	<1 NPP/100	<1
chEscherichia coli	<1	
Entérocoques intestinaux	<1	
Germes revivifiables 36°C	<25	
Germes revivifiables 22°C	<1	
Aspect		propre
Couleur visuelle		incolore
Odeur		inodore

INDICATEURS

	Résultat
pH	7.7
Température (dosage pH)	19.5°C
Conductibilité électrique à 20°C	455µS/cm
Turbidité	<0.55FNU
Dureté carbonatée	19d°f
Dureté totale (calculée ISO14911)	27d°f

IONS

	Résultat	Unité
Chlorure dissous	78.0mg/l	
Nitrate dissous	28.5mg/l	
Sulfate	44 mg/l	
Sodium dissous	3.4mg/l	
Potassium dissous	<1.0mg/l	
Calcium dissous	99mg/l	
Magnésium dissous	3.6mg/l	